

Rapport public**Date d'émission du rapport :** 16 janvier 2026**Numéro d'inspection :** 2026-1353-0001**Type d'inspection :**
Plainte**Titulaire de permis :** Valley East Long Term Care Centre Inc.**Foyer de soins de longue durée et ville :** Elizabeth Centre, Val Caron**RÉSUMÉ D'INSPECTION**

L'inspection a eu lieu sur place aux dates suivantes : du 14 au 16 janvier 2026

L'inspection concernait :

– Un signalement lié à la température ambiante et à l'entretien ménager.

Le **protocole d'inspection** suivant a été utilisé pendant l'inspection :

Entretien ménager, services de buanderie et de maintenance

RÉSULTATS DE L'INSPECTION**AVIS ÉCRIT : Température ambiante**

Problème de conformité n° 001 – Avis écrit en vertu de la disposition 154 (1) 1. de la LRSLD (2021)

Non-respect du : paragraphe 24 (1) du Règl. de l'Ont. 246/22

Température ambiante

Paragraphe 24 (1) Le titulaire de permis d'un foyer de soins de longue durée veille à ce que la température ambiante du foyer soit maintenue à au moins 22 degrés Celsius.

Les dossiers de surveillance de la température ambiante ont montré plusieurs dates où les températures dans les aires de soins aux personnes résidentes étaient inférieures au minimum requis de 22 degrés Celsius.

Ministère des Soins de longue durée

Division des opérations relatives aux soins de longue durée
Direction de l'inspection des foyers de soins de longue durée

District du Nord

159, rue Cedar, bureau 403
Sudbury (Ontario) P3E 6A5
Téléphone : (800) 663-6965

Sources : registres de la température ambiante du foyer; et entretiens avec le ou la gestionnaire des services environnementaux et le codirecteur ou la codirectrice des soins infirmiers.

Ministère des Soins de longue durée

Division des opérations relatives aux soins de longue durée
Direction de l'inspection des foyers de soins de longue durée

District du Nord

159, rue Cedar, bureau 403
Sudbury (Ontario) P3E 6A5
Téléphone : (800) 663-6965