



**Ministry of Health and  
Long-Term Care**

**Inspection Report under  
the Long-Term Care  
Homes Act, 2007**

**Ministère de la Santé et des  
Soins de longue durée**

**Rapport d'inspection sous la  
Loi de 2007 sur les foyers de  
soins de longue durée**

**Health System Accountability and  
Performance Division  
Performance Improvement and  
Compliance Branch**

**Division de la responsabilisation et de la  
performance du système de santé  
Direction de l'amélioration de la  
performance et de la conformité**

Ottawa Service Area Office  
347 Preston St Suite 420  
OTTAWA ON K1S 3J4  
Telephone: (613) 569-5602  
Facsimile: (613) 569-9670

Bureau régional de services d'Ottawa  
347 rue Preston bureau 420  
OTTAWA ON K1S 3J4  
Téléphone: (613) 569-5602  
Télécopieur: (613) 569-9670

## Public Copy/Copie du public

---

<b>Report Date(s) / Date(s) du apport</b>	<b>Inspection No / No de l'inspection</b>	<b>Log # / Registre no</b>	<b>Type of Inspection / Genre d'inspection</b>
Sep 17, 2015	2015_346133_0037	O-001819-15	Follow up

---

### Licensee/Titulaire de permis

ROYAL OTTAWA HEALTH CARE GROUP  
1141 Carling Avenue OTTAWA ON K1Z 7K4

---

### Long-Term Care Home/Foyer de soins de longue durée

ROYAL OTTAWA PLACE  
1145 CARLING AVENUE OTTAWA ON K1Z 7K4

---

### Name of Inspector(s)/Nom de l'inspecteur ou des inspecteurs

JESSICA LAPENSEE (133)

---

## Inspection Summary/Résumé de l'inspection

---



The purpose of this inspection was to conduct a Follow up inspection.

This inspection was conducted on the following date(s): September 16th, 2015

During the course of the inspection, the inspector(s) spoke with the Director of Care, the Building Operator and the Administrator.

During the course of the inspection, the inspector worked with the Director of Care and the Building Operator to verify that doors noted to be in issue during the 2015 Resident Quality Inspection were equipped with alarms and connected as prescribed.

The following Inspection Protocols were used during this inspection:  
Safe and Secure Home

During the course of this inspection, Non-Compliances were not issued.

- 0 WN(s)
- 0 VPC(s)
- 0 CO(s)
- 0 DR(s)
- 0 WAO(s)

The following previously issued Order(s) were found to be in compliance at the time of this inspection:

Les Ordre(s) suivants émis antérieurement ont été trouvés en conformité lors de cette inspection:

REQUIREMENT/ EXIGENCE	TYPE OF ACTION/ GENRE DE MESURE	INSPECTION # / DE L'INSPECTION	NO	INSPECTOR ID #/ NO DE L'INSPECTEUR
O.Reg 79/10 s. 9. (1)	CO #001	2015_286547_0005		133



**NON-COMPLIANCE / NON - RESPECT DES EXIGENCES**

<b>Legend</b>	<b>Legendé</b>
WN – Written Notification VPC – Voluntary Plan of Correction DR – Director Referral CO – Compliance Order WAO – Work and Activity Order	WN – Avis écrit VPC – Plan de redressement volontaire DR – Aiguillage au directeur CO – Ordre de conformité WAO – Ordres : travaux et activités
Non-compliance with requirements under the Long-Term Care Homes Act, 2007 (LTCHA) was found. (a requirement under the LTCHA includes the requirements contained in the items listed in the definition of "requirement under this Act" in subsection 2(1) of the LTCHA).	Le non-respect des exigences de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée (LFSLD) a été constaté. (une exigence de la loi comprend les exigences qui font partie des éléments énumérés dans la définition de « exigence prévue par la présente loi », au paragraphe 2(1) de la LFSLD.
The following constitutes written notification of non-compliance under paragraph 1 of section 152 of the LTCHA.	Ce qui suit constitue un avis écrit de non-respect aux termes du paragraphe 1 de l'article 152 de la LFSLD.

Issued on this 17th day of September, 2015

**Signature of Inspector(s)/Signature de l'inspecteur ou des inspecteurs**

**Original report signed by the inspector.**