

durée

Ministère des Soins de longue durée

Division des opérations relatives aux soins de longue durée
Direction de l'inspection des foyers de soins de longue durée

District de Hamilton

119, rue King Ouest, 11^e étage
Hamilton ON L8P 4Y7
Téléphone : 800 461-7137

Rapport public

Date d'émission du rapport : le 17 avril 2026

Numéro d'inspection : 2026-1434-0002

Type d'inspection :

Inspection proactive de la conformité

Titulaire de permis : United Mennonite Home for the Aged

Foyer de soins de longue durée et ville : United Mennonite Home, Vineland

RÉSUMÉ D'INSPECTION

L'inspection a eu lieu sur place aux dates suivantes : du 15 au 17 avril 2026.

L'inspection concernait :

– Le signalement : n° 00175734 – inspection proactive ciblée de la génératrice

Le **protocole d'inspection** suivant a été utilisé pendant cette inspection :

Foyer sûr et sécuritaire

RÉSULTATS DE L'INSPECTION

AVIS ÉCRIT : Obligations précises : propreté et bon état

Problème de conformité n° 001 – Avis écrit en vertu de la disposition 154 (1) 1. de la LRSLD (2021)

Non-respect de : l'alinéa 19 (2) c) de la LRSLD (2021)

durée

Ministère des Soins de longue durée

Division des opérations relatives aux soins de longue durée
Direction de l'inspection des foyers de soins de longue durée

District de Hamilton

119, rue King Ouest, 11^e étage
Hamilton ON L8P 4Y7
Téléphone : 800 461-7137

Services d'hébergement

Paragraphe 19 (2) Le titulaire de permis d'un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

c) le foyer, l'ameublement et le matériel sont entretenus de sorte qu'ils soient sûrs et en bon état.

Lors des essais préventifs mensuels de la génératrice du foyer, la documentation indiquait que pendant un certain temps, les deux ascenseurs n'avaient pas fonctionné lorsque la génératrice était activée.

Les essais effectués sur la génératrice au moment de l'inspection ont révélé que les deux ascenseurs ne fonctionnaient pas lorsque l'alimentation de la génératrice était activée.

Sources : documents de la liste de vérification mensuelle des génératrices et entretien avec le membre du personnel d'entretien n° 104 et d'autres personnes.