



**Ministry of Health and
Long-Term Care**
**Inspection Report under
the Long-Term Care
Homes Act, 2007**

**Ministère de la Santé et des
Soins de longue durée**
**Rapport d'inspection
prévue le Loi de 2007 les
foyers de soins de longue**

**Health System Accountability and Performance
Division**

Performance Improvement and Compliance Branch
**Division de la responsabilisation et de la
performance du système de santé**
**Direction de l'amélioration de la performance et de la
conformité**

Toronto Service Area Office
55 St. Clair Avenue West, 8th Floor
TORONTO, ON, M4V-2Y7
Telephone: (416) 325-9297
Facsimile: (416) 327-4486

Bureau régional de services de Toronto
55, avenue St. Clair Ouest, 8ième étage
TORONTO, ON, M4V-2Y7
Téléphone: (416) 325-9297
Télécopieur: (416) 327-4486

Public Copy/Copie du public

Date(s) of inspection/ Date(s) de l'inspection	Inspection No/ No de l'inspection	Type of Inspection/Genre d'inspection
Feb 14, 16, 17, 21, Mar 6, 9, 2012	2012_081113_0009	Follow up

Licensee/Titulaire de permis

HERITAGE NURSING HOMES INC.
1195 QUEEN STREET EAST, TORONTO, ON, M4M-1L6

Long-Term Care Home/Foyer de soins de longue durée

THE HERITAGE NURSING HOME
1195 QUEEN STREET EAST, TORONTO, ON, M4M-1L6

Name of Inspector(s)/Nom de l'inspecteur ou des inspecteurs

JANE CARRUTHERS (113)

Inspection Summary/Résumé de l'inspection

The purpose of this inspection was to conduct a Follow up inspection.

During the course of the inspection, the inspector(s) spoke with the Environmental Service Supervisor, Registered staff and Personal Support Workers.

During the course of the inspection, the inspector(s) conducted a walk through of all resident home areas and took measurements of potential entrapment zones on resident beds.

The following Inspection Protocols were used during this inspection:

Safe and Secure Home

Findings of Non-Compliance were found during this inspection.

NON-COMPLIANCE / NON-RESPECT DES EXIGENCES

Legend

WN – Written Notification
VPC – Voluntary Plan of Correction
DR – Director Referral
CO – Compliance Order
WAO – Work and Activity Order

Legendé

WN – Avis écrit
VPC – Plan de redressement volontaire
DR – Aiguillage au directeur
CO – Ordre de conformité
WAO – Ordres : travaux et activités



Ministry of Health and
Long-Term Care

Inspection Report under
the Long-Term Care
Homes Act, 2007

Ministère de la Santé et des
Soins de longue durée

Rapport d'inspection
prévue le Loi de 2007 les
foyers de soins de longue

Non-compliance with requirements under the Long-Term Care Homes Act, 2007 (LTCHA) was found. (A requirement under the LTCHA includes the requirements contained in the items listed in the definition of "requirement under this Act" in subsection 2(1) of the LTCHA.)

The following constitutes written notification of non-compliance under paragraph 1 of section 152 of the LTCHA.

Le non-respect des exigences de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée (LFSLD) a été constaté. (Une exigence de la loi comprend les exigences qui font partie des éléments énumérés dans la définition de « exigence prévue par la présente loi », au paragraphe 2(1) de la LFSLD.)

Ce qui suit constitue un avis écrit de non-respect aux termes du paragraphe 1 de l'article 152 de la LFSLD.

WN #1: The Licensee has failed to comply with O.Reg 79/10, s. 15. Bed rails

Specifically failed to comply with the following subsections:

- s. 15. (1) Every licensee of a long-term care home shall ensure that where bed rails are used,
(a) the resident is assessed and his or her bed system is evaluated in accordance with evidence-based practices and, if there are none, in accordance with prevailing practices, to minimize risk to the resident;
(b) steps are taken to prevent resident entrapment, taking into consideration all potential zones of entrapment; and
(c) other safety issues related to the use of bed rails are addressed, including height and latch reliability. O. Reg. 79/10, s. 15 (1).

Findings/Faits saillants :

1. Zone 7 of entrapment as per Health Canada's Guidance Document entitled "Adult Hospital Beds: Patient Entrapment Hazards, Side Rail Latching Reliability, and Other Hazards: were noted on resident beds with bed rails in identified rooms.

Additional Required Actions:

CO # - 001 will be served on the licensee. Refer to the "Order(s) of the Inspector".

WN #2: The Licensee has failed to comply with O.Reg 79/10, s. 91. Every licensee of a long-term care home shall ensure that all hazardous substances at the home are labelled properly and are kept inaccessible to residents at all times. O. Reg. 79/10, s. 91.

Findings/Faits saillants :

1. On February 16, 2012 at approximately 11:45am, a cleaning product was located in the third floor kitchenette accessible to residents.

Issued on this 9th day of March, 2012



**Ministry of Health and
Long-Term Care**
**Inspection Report under
the Long-Term Care
Homes Act, 2007**

**Ministère de la Santé et des
Soins de longue durée**
**Rapport d'inspection
prévu le Loi de 2007 les
foyers de soins de longue**

Signature of Inspector(s)/Signature de l'inspecteur ou des inspecteurs

A handwritten signature in black ink that reads "Jane Camthers". The signature is fluid and cursive, with "Jane" on top and "Camthers" below it.



**Ministry of Health and
Long-Term Care**

Order(s) of the Inspector

Pursuant to section 153 and/or
section 154 of the *Long-Term Care
Homes Act, 2007*, S.O. 2007, c.8

**Ministère de la Santé et
des Soins de longue durée**

Ordre(s) de l'inspecteur

Aux termes de l'article 153 et/ou
de l'article 154 de la *Loi de 2007 sur les foyers
de soins de longue durée*, L.O. 2007, chap. 8

**Health System Accountability and Performance Division
Performance Improvement and Compliance Branch**

**Division de la responsabilisation et de la performance du système de santé
Direction de l'amélioration de la performance et de la conformité**

Public Copy/Copie du public

Name of Inspector (ID #) / Nom de l'inspecteur (No) :	JANE CARRUTHERS (113)
Inspection No. / No de l'inspection :	2012_081113_0009
Type of Inspection / Genre d'inspection:	Follow up
Date of Inspection / Date de l'inspection :	Feb 14, 16, 17, 21, Mar 6, 9, 2012
Licensee / Titulaire de permis :	HERITAGE NURSING HOMES INC. 1195 QUEEN STREET EAST, TORONTO, ON, M4M-1L6
LTC Home / Foyer de SLD :	THE HERITAGE NURSING HOME 1195 QUEEN STREET EAST, TORONTO, ON, M4M-1L6
Name of Administrator / Nom de l'administratrice ou de l'administrateur :	JORDAN GLICK

To HERITAGE NURSING HOMES INC., you are hereby required to comply with the following order(s) by the date(s) set out below:



**Ministry of Health and
Long-Term Care**

Order(s) of the Inspector

Pursuant to section 153 and/or
section 154 of the *Long-Term Care
Homes Act, 2007*, S.O. 2007, c.8

**Ministère de la Santé et
des Soins de longue durée**

Ordre(s) de l'inspecteur

Aux termes de l'article 153 et/ou
de l'article 154 de la *Loi de 2007 sur les foyers
de soins de longue durée*, L.O. 2007, chap. 8

**Order # /
Ordre no :** 001

**Order Type /
Genre d'ordre :** Compliance Orders, s. 153. (1) (a)

Pursuant to / Aux termes de :

O.Reg 79/10, s. 15. (1) Every licensee of a long-term care home shall ensure that where bed rails are used,
(a) the resident is assessed and his or her bed system is evaluated in accordance with evidence-based practices
and, if there are none, in accordance with prevailing practices, to minimize risk to the resident;
(b) steps are taken to prevent resident entrapment, taking into consideration all potential zones of entrapment;
and
(c) other safety issues related to the use of bed rails are addressed, including height and latch reliability. O. Reg.
79/10, s. 15 (1).

Order / Ordre :

The licensee shall ensure that all resident beds with bed rails do not pose potential entrapment hazards to the residents.

Grounds / Motifs :

1. Zone 7 of entrapment as per Health Canada's Guidance Document entitled "Adult Hospital Beds: Patient Entrapment Hazards, Side Rail Latching Reliability, and Other Hazards" were noted on resident beds with bed rails in identified rooms.

On December 2, 2010 a previous order was issued related to potential entrapment hazards. See inspection #2010_101_2582_02Dec132704. (101) (113)

**This order must be complied with by /
Vous devez vous conformer à cet ordre d'ici le :** Mar 30, 2012



**Ministry of Health and
Long-Term Care**

Order(s) of the Inspector

Pursuant to section 153 and/or
section 154 of the *Long-Term Care
Homes Act, 2007*, S.O. 2007, c.B

**Ministère de la Santé et
des Soins de longue durée**

Ordre(s) de l'inspecteur

Aux termes de l'article 153 et/ou
de l'article 154 de la *Loi de 2007 sur les foyers
de soins de longue durée*, L.O. 2007, chap. 8

REVIEW/APPEAL INFORMATION

TAKE NOTICE:

The Licensee has the right to request a review by the Director of this (these) Order(s) and to request that the Director stay this (these) Order(s) in accordance with section 163 of the Long-Term Care Homes Act, 2007.

The request for review by the Director must be made in writing and be served on the Director within 28 days from the day the order was served on the Licensee.

The written request for review must include,

- (a) the portions of the order in respect of which the review is requested;
- (b) any submissions that the Licensee wishes the Director to consider; and
- (c) an address for services for the Licensee.

The written request for review must be served personally, by registered mail or by fax upon:

Director
c/o Appeals Coordinator
Performance Improvement and Compliance Branch
Ministry of Health and Long-Term Care
55 St. Clair Avenue West
Suite 800, 8th Floor
Toronto, ON M4V 2Y2
Fax: 416-327-7603

When service is made by registered mail, it is deemed to be made on the fifth day after the day of mailing and when service is made by fax, it is deemed to be made on the first business day after the day the fax is sent. If the Licensee is not served with written notice of the Director's decision within 28 days of receipt of the Licensee's request for review, this(these) Order(s) is(are) deemed to be confirmed by the Director and the Licensee is deemed to have been served with a copy of that decision on the expiry of the 28 day period.

The Licensee has the right to appeal the Director's decision on a request for review of an Inspector's Order(s) to the Health Services Appeal and Review Board (HSARB) in accordance with section 164 of the Long-Term Care Homes Act, 2007. The HSARB is an independent tribunal not connected with the Ministry. They are established by legislation to review matters concerning health care services. If the Licensee decides to request a hearing, the Licensee must, within 28 days of being served with the notice of the Director's decision, give a written notice of appeal to both:

Health Services Appeal and Review Board and the

Director

Attention Registrar
151 Bloor Street West
9th Floor
Toronto, ON M5S 2T5

Director
c/o Appeals Coordinator
Performance Improvement and Compliance Branch
Ministry of Health and Long-Term Care
55 St. Clair Avenue West
Suite 800, 8th Floor
Toronto, ON M4V 2Y2
Fax: 416-327-7603

Upon receipt, the HSARB will acknowledge your notice of appeal and will provide instructions regarding the appeal process. The Licensee may learn more about the HSARB on the website www.hsarb.on.ca.



**Ministry of Health and
Long-Term Care**

Order(s) of the Inspector

Pursuant to section 153 and/or
section 154 of the *Long-Term Care
Homes Act, 2007*, S.O. 2007, c.8

**Ministère de la Santé et
des Soins de longue durée**

Ordre(s) de l'inspecteur

Aux termes de l'article 153 et/ou
de l'article 154 de la *Loi de 2007 sur les foyers
de soins de longue durée*, L.O. 2007, chap. 8

RENSEIGNEMENTS SUR LE RÉEXAMEN/L'APPEL

PRENDRE AVIS

En vertu de l'article 163 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, le titulaire de permis peut demander au directeur de réexaminer l'ordre ou les ordres qu'il a donné et d'en suspendre l'exécution.

La demande de réexamen doit être présentée par écrit et est signifiée au directeur dans les 28 jours qui suivent la signification de l'ordre au titulaire de permis.

La demande de réexamen doit contenir ce qui suit :

- a) les parties de l'ordre qui font l'objet de la demande de réexamen;
- b) les observations que le titulaire de permis souhaite que le directeur examine;
- c) l'adresse du titulaire de permis aux fins de signification.

La demande écrite est signifiée en personne ou envoyée par courrier recommandé ou par télécopieur au :

Directeur
a/s Coordinateur des appels
Direction de l'amélioration de la performance et de la conformité
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
55, avenue St. Clair Ouest
8e étage, bureau 800
Toronto (Ontario) M4V 2Y2
Télécopieur : 416-327-7603

Les demandes envoyées par courrier recommandé sont réputées avoir été signifiées le cinquième jour suivant l'envoi et, en cas de transmission par télécopieur, la signification est réputée faite le jour ouvrable suivant l'envoi. Si le titulaire de permis ne reçoit pas d'avis écrit de la décision du directeur dans les 28 jours suivant la signification de la demande de réexamen, l'ordre ou les ordres sont réputés confirmés par le directeur. Dans ce cas, le titulaire de permis est réputé avoir reçu une copie de la décision avant l'expiration du délai de 28 jours.

En vertu de l'article 164 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, le titulaire de permis a le droit d'interjeter appel, auprès de la Commission d'appel et de révision des services de santé, de la décision rendue par le directeur au sujet d'une demande de réexamen d'un ordre ou d'ordres donnés par un inspecteur. La Commission est un tribunal indépendant du ministère. Il a été établi en vertu de la loi et il a pour mandat de trancher des litiges concernant les services de santé. Le titulaire de permis qui décide de demander une audience doit, dans les 28 jours qui suivent celui où lui a été signifié l'avis de décision du directeur, faire parvenir un avis d'appel écrit aux deux endroits suivants :

À l'attention du registraire
Commission d'appel et de révision des services de santé
151, rue Bloor Ouest, 9e étage
Toronto (Ontario) M5S 2T5

Directeur
a/s Coordinateur des appels
Direction de l'amélioration de la performance et de la conformité
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
55, avenue St. Clair Ouest
8e étage, bureau 800
Toronto (Ontario) M4V 2Y2
Télécopieur : 416-327-7603

La Commission accusera réception des avis d'appel et transmettra des instructions sur la façon de procéder pour interjeter appel. Les titulaires de permis peuvent se renseigner sur la Commission d'appel et de révision des services de santé en consultant son site Web, au www.hsb.on.ca.

Issued on this 9th day of March, 2012

Signature of Inspector /
Signature de l'inspecteur :

JANE CARRUTHERS

Name of Inspector /
Nom de l'inspecteur :

Service Area Office /
Bureau régional de services : Toronto Service Area Office